

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला योजना कार्यालय)

—: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी लोकसभा क्षेत्र 07—झंझारपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत कुल 44 स्थालों पर मिनी सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 2.2.17..... को अपराहण 02:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठित A.N. ISO Certified Company निर्माण कर्ताओं एवं उनके प्राधिकृत Channel Partners से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : 2.2.17..... को ही अपराहण 03:00 बजे जिला कय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। मिनी सोलर स्ट्रीट लाईट की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 2.2.17..... को अपराहण 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में जमा किया जाना है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 टेस्ट रिपोर्ट की छायाप्रति वर्ष 2015-16 का देना होगा।
2. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 का चैनल पार्टनर होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निर्माता कम्पनी को सोलर संयंत्र के अधिष्ठापन का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. निर्माता कम्पनी को विगत तीन वर्षों में टर्न ओवर मो0 2,00,00,000.00 (दो करोड़) रुपये का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14)
6. निविदादाता के पास कम से कम तीन वर्षों का अंकेक्षित बैलेंस शीट होनी चाहिए। होगा। (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14)
7. निर्माता कम्पनी का पेन कार्ड एवं बैंक से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
8. निर्माता कम्पनी को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा। साथ ही वैसे निर्माण कम्पनी/फर्म व एजेंसी जिनके विरुद्ध काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा की गयी है, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
10. तकनीकी निविदा में 1,00,000.00 (एक लाख) रुपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतये हो संलग्न करना होगा।
11. निर्माता कम्पनी को एम0एस0ए0 एवं आई0एस0ओ0 14001-2004 होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्माता कम्पनी को आई0एस0ओ0 9001-2008 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निर्माता कम्पनी को IEC 61215 Edition II/BIS 14286 From an IECQ accredited Laboratory का टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा।
14. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत विक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते हैं। साथ प्राधिकृत प्रतिनिधि ISO तथा M.S.M.E Certified Company की दशा में प्राथमिकता दी जायेगी।
15. सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू रहेगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें -

1. वित्तीय निविदा में कियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर आपूर्ति/अधिष्ठापन कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें -

1. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
2. मिनी सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट 25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि के नियमित रख-रखाव व जाँच कापूर्ण दायित्व आपूर्तिकर्ता को होगा।
3. निविदादाता को विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।
4. आपूर्ति किये जानेवाले सिस्टम की फिटिंग/दुलाई आदि को अलग से कोई खर्च नहीं दी जायेगी।
5. किसी भी तरह के विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र मधुबनी नगरीय क्षेत्र होगा।
6. तकनीकी निविदा के जाँचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
7. निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफे एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफे अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
8. कय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा। ससमय अधिष्ठापन/जाँच/गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
9. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानों पर भी मिनी सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समयपर करना होगा।
10. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।
11. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी/संबंधित तकनीकी पदाधिकारी के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।
12. वेट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
13. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बेधता 180 दिनों की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
14. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
15. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें -

1. माननीय सांसद माननीय सांसद श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी के द्वारा अनुशंसित योजनाएँ मिनी सोलर स्ट्रीट लाइट का विवरणी जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
2. सामग्री की आपूर्ति के कय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

मिनी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्न प्रकार से होना चाहिए।

- A. 9 Mtr Octagonal Pole I.S.I. & I.S.O. 14001:2004 with following specifications :-
- (i) Height of pole 9 Mtr (ii) No of Segment - 1 (iii) Material Construction IS 5986 (iv) Base & Top dia 155mmX70mm (v) Thickness 3mm (vi) cross Section of mast Octagonal (vii) Galvanizing standard IS 4759 (viii) metal Protection Hot dip Galvanizing internally and Externally (ix) Thickness of galvanization (a) 86 micronsavr (x) Base plate size - 260X260 SQIS 2062 (xi) Base Plate Thickness 16mm (xii) P.C.D. 260mm (xiii) Foundation Bolt Size M24X600mm long (xiv) No of foundation Bolt - 4 Nos (xv) solar 4 ARM bracket 350X400 in 25X25X3 angel (Xvi) Battery Box - 2 Nos 3 mmX5mm plate (xvii) Panel frame 1400x1400.

Make BLRL, Bajaj and Extra.

B. SPV Modules 75 Watt Power 4 Nos- Manufactured by M.N.R.E Channel Partner with grading and IEC. 61215 IEC 61730 1and 2 IEC EN 61701, Firetest Ansi - UL790 and IP 65 Protected Junction BOX with following Specifications :-

- (1) Cell Quantity - 36 (2) Voltage Maximum Power (VMP) - 17.5 (3) Current Maximum Power - (IMP) - 4.3 (4) Open circuit voltage (VOC) 21.5 (5) Short circuit current (ISC) 4.74 (6) Maximum system voltage 1000V/600V (7) Temp Coefficients of P_{MaX}(%1°C) - 0.4 (8) Temp coefficient of VOC (%°C)-0.33 (9) Temp coefficient of ISC (%°C) 0.06 (10) Nominal Operating cell Temp (NOCT) 46±2° C (11) Irridane 1000 WIM² Temp - 25°C A.M 1.5 (12) Module size (LxWxH) 890x665x34 (13) Module Weight - 6.9 kg.

MAKE - Goldigreen, Bajaj and Extra fulfilling above Criteria's.

C. L.E.D Luminary of 15W- 4Nos- Manufactured by BIS N.S.I.C R & D, ISO 14001:20015:OHSAS-18001:2007, ISO 9001:2008 eurotech CRISII Ratings Certified Company with Following Specifications :-

- (1) Luminarie with control Electronic circuit (2) Luminous Flux IM - 1275 (3) Luminarie efficiency 85 (4) CCT - 5500-6000 (5) CRI>65 (6) Beam Angle - 120° (7) Life Span of LED > 50,000 (8) IP Rating - IP65 (9) Performance of L.E.D - as per LM80 Hrs.

MAKE - G.R.E, Bajaj, Sukam and Extra fulfilling above Criteria's

D. Battery 4 NOs :-

TLA or Tabular Gel/VRLa-Type at Also discharge rate

MAKE - Exide Sukam and Others fulfilling above Criteria's

(12)
7/1/17
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।